



Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 17204

Gruppe 244 Groupe 244	Brandschutztore Portes coupe-feu (coulissantes et roulantes)	
Gesuchsteller Requérant	Stawin AG Daettlikonerstr. 5 CH-8422 Pfungen	
Hersteller Fabricant	Jansen GmbH DE-26903 Surwold	
Produkt Produit	STAWIN T30 ORPHEUS ST T30-2	
Beschrieb Description	Schiebetor zweiflügelig aus Stahlblech- elementen (0,75mm), FESCO-BOARD-Platten (2x30mm, 135kg/m ³), D=62mm, Labyrinth- dichtung, Brandschutzlaminat	Porte coulissante à 2 battants en élé- ments de tôle d'acier (0,75mm), plaques FESCO-BOARD (2x30mm, 135kg/m ³), E=62mm, joints labyrinthe, laminé de protection incendie
Anwendung Utilisation	Bmax=3250mm, Lmax=3680mm	Bmax=3250mm, Lmax=3680mm
Unterlagen Documentation	Prüfbericht MPA Braunschweig Nr. 3729/4270 vom 25.09.2002 gem DIN 4102, Gutachten Nr. 3279/894/07 vom 20.02.2007	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	T 30
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2012	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

T. Abegg

Abegglen

J. Rappo

Rappo



Brandschutz-Zertifikat
Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 17204

Gruppe 244 Groupe 244	Brandschutztore Portes coupe-feu (coulissantes et roulantes)	
Gesuchsteller Requérant	Stawin AG Daettlikonerstr. 5 CH-8422 Pfungen	
Hersteller Fabricant	Jansen GmbH DE-26903 Surwold	
Produkt Produit	STAWIN T30 ORPHEUS ST T30-2	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht MPA Braunschweig Nr. 3729/4270 vom 25.09.2002 gem DIN 4102, Gutachten Nr. 3279/894/07 vom 20.02.2007	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	T 30
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2012	



Schweizerischer Zertifizierungsdienst
S Service suisse de certification
CE Servizio svizzero di certificazione
C Swiss Certification Service
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

3001 Bern, 13.07.2007

T. Abegg
Abegglen

J. Rapp
Rappo

